


110

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

Студентський б-р, 15 • 25015 • м. Кропивницький, Україна • • 38 0522 35 82 45 • kanc@kiroe.com.ua • www.kirge.com.ua

№_____ від "___"_____ 2021 р.

Керівнику

Виконавчий комітет
Новоукраїнської міської ради

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про участь у графіках обмежень,
аварійних відключень і дії пристроїв АЧР

Згідно п.10.6.11. "Кодексу систем розподілу", затвердженого Постановою НКРЕКП №310 від 14.03.2018 року та вимог "Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання", затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України N 456 від 23 листопада 2006 року (зі змінами і доповненнями, далі - Інструкція), оператор системи розподілу ПрАТ "Кіровоградобленерго" (далі – ОСР) доводить Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради **на період з 01.10.2020р. по 01.10.2021р.** обсяги можливих обмежень електроспоживання та перелік ліній (фідерів), які підлягатимуть відключенню в разі застосування графіків та/або протиаварійних систем зниження електроспоживання:

1. Електропостачання площадок вимірювання Споживача може бути припинене ОСР при відключенні ліній (фідерів):

1.1. Повністю чи частково (до рівня аварійної броні) при введенні графіка аварійного відключення (ГАВ):

№ п/п	Площадка вимірювання	Підстанція	Приєднання, що відключається (лінія, фідер)	Клас напруги, кВ
1	2	3	4	5
1	Клуб КТП-15	ПС 150/35/10 кВ "Новоукраїнська"	Л-111	10
2	вул. осв. КТП-140		Л-111	10
3	вул. осв. КТП-441	ПС 35/10 кВ «Трактормна»	Л-210	10
4	вул. осв. ЗТП-500	ПС 35/10 кВ «Трактормна»	Л-211	10
5	вул. осв. КТП-112	ПС 150/35/10 кВ "Новоукраїнська"	Л-111	10
6	вул. осв. КТП-101		Л-111	10
7	вул. осв. КТП-662		Л-120	10
8	вул. осв. КТП-68		Л-120	10
9	вул. осв. КТП-69		Л-108	10
10	вул. осв. КТП-15		Л-111	10
11	вул. осв. КТП-127		Л-111	10
12	вул. осв. КТП-11	ПС 35/10 кВ «Трактормна»	Л-210	10
13	Приміщення сільської ради с. Мар'яноліль	ПС 150/35/10 кВ "Новоукраїнська"	Л-120	10
14	вул. осв. КТП-414		Л-120	10
15	вул. осв. КТП-415		Л-120	10
16	вул. осв. КТП-417		Л-120	10
17	вул. осв. КТП-418		Л-120	10
18	вул. осв. КТП-228		Л-120	10
19	вул. осв. КТП-99		Л-111	10
20	вул. осв. КТП-506		Л-111	10
21	світлофорний об'єкт		Л-111	10
22	Вул. осв. КТП-76	ПС 35/10 кВ «Трактормна»	Л-211	10
23	Вул. осв. КТП-121	ПС 150/35/10 кВ "Новоукраїнська"	Л-120	10

1.2. Повністю при застосуванні спеціального графіка аварійного відключення (СГАВ):

№ п/п	Площадка вимірювання	Підстанція	Приєднання, що відключається (лінія, фідер)	Клас напруги, кВ
1	2	3	4	5
1-59	30/100 частини адмінбудинку, Клуб КТП-15, вул. осв. ЗТП-105, вул. осв. КТП-96, вул. осв. КТП-110, вул. осв. КТП-140, вул. осв. КТП-441, вул. осв. ЗТП-580, вул. осв. ЗТП-500, вул. осв. КТП-549, вул. осв. КТП-359, вул. осв. КТП-93, вул. осв. КТП-106, вул. осв. КТП-112, вул. осв. КТП-480, вул. осв. КТП-10, вул. осв. КТП-101, вул. осв. КТП-526, вул. осв. КТП-8, вул. осв. КТП-42, вул. осв. КТП-450, вул. осв. КТП-662, вул. осв. КТП-68, вул. осв. КТП-69, вул. осв. КТП-70, вул. осв. КТП-72, вул. осв. КТП-29, вул. осв. КТП-623, вул. осв. КТП-15, вул. осв. КТП-127, Нежитлове приміщення, вул. осв. КТП-11, вул. осв. КТП-564, Приміщення сільської ради с. Мар'янопіль, вул. осв. КТП-414, вул. осв. КТП-415, вул. осв. КТП-417, вул. осв. КТП-418, вул. осв. КТП-228, вул. осв. КТП-678, вул. осв. КТП-99, вул. осв. КТП-506, світлофорний об'єкт, СБК с Яблунівка, вул. осв. КТП-58, вул. осв. КТП-92, вул. осв. КТП-513, вул. осв. КТП-223, вул. осв. ТП-7. вул. осв. КТП-76, вул. осв. КТП-121, вул. осв. КТП-5, вул. осв. КТП-30, вул. осв. КТП-130, вул. осв. КТП-670, Адміністративне приміщення с. Фурманівка, КТП-83, КТП-84, КТП-87.	*ПС 150/35/10 кВ "Новоукраїнська"*	*Т-31 Т-32*	35

1.3. Повністю при відключенні приєднань (ліній, фідерів) згідно вказаних черг при введенні графіка погодинного відключення (ГПВ):

№ п/п	Площадка вимірювання	Підстанція	Приєднання, що відключається (лінія, фідер)	Клас напруги, кВ	Черга
1	2	3	4	5	6
1	Клуб КТП-15	*ПС 150/35/10 кВ "Новоукраїнська"*	*Л-111*	10	*III*
2	Вул. осв. КТП-96		*Л-112*	10	*III*
3	Вул. осв. КТП-140		*Л-111*	10	*III*
4	Вул. осв. КТП-441	*ПС 35/10 кВ «Тракторна»*	*Л-210*	10	*II*
5	Вул. осв. ЗТП-580	*ПС 150/35/10 кВ "Новоукраїнська"*	*Л-118*	10	*III*
6	Вул. осв. ЗТП-500	*ПС 35/10 кВ «Тракторна»*	*Л-211*	10	*II*
7	Вул. осв. КТП-549	*ПС 150/35/10 кВ "Новоукраїнська"*	*Л-118*	10	*III*
8	Вул. осв. КТП-359		*Л-118*	10	*III*
9	Вул. осв. КТП-93		*Л-112*	10	*III*
10	Вул. осв. КТП-112		*Л-111*	10	*III*
11	Вул. осв. КТП-10		*Л-113*	10	*III*
12	Вул. осв. КТП-101		*Л-111*	10	*III*
13	Вул. осв. КТП-526		*Л-113*	10	*III*
14	Вул. осв. КТП-8		*Л-113*	10	*III*
15	Вул. осв. КТП-42		*Л-318*	35	*I*
16	Вул. осв. КТП-450		*Л-113*	10	*III*
17	Вул. осв. КТП-662		*Л-120*	10	*III*
18	Вул. осв. КТП-68		*Л-120*	10	*III*
19	Вул. осв. КТП-69		*Л-108*	10	*III*
20	Вул. осв. КТП-70		*Л-118*	10	*III*
21	Вул. осв. КТП-72		*Л-118*	10	*III*
22	Вул. осв. КТП-29		*Л-318*	35	*I*
23	Вул. осв. КТП-623		*Л-118*	10	*III*
24	Вул. осв. КТП-15		*Л-111*	10	*III*
25	Вул. осв. КТП-127		*Л-111*	10	*III*
26	Вул. осв. КТП-11	*ПС 35/10 кВ «Тракторна»*	*Л-210*	10	*II*
27	Вул. осв. КТП-564	*ПС 150/35/10 кВ "Новоукраїнська"*	*Л-318*	35	*I*
28	Приміщення сільської ради	*ПС 35/10 кВ «Радісна»*	*Л-162*	10	*II*
29	Вул. осв. КТП-219		*Л-162*	10	*II*
30	Приміщення сільської ради с. Мар'янопіль	*ПС 150/35/10 кВ "Новоукраїнська"*	*Л-120*	10	*III*
31	Вул. осв. КТП-414		*Л-120*	10	*III*
32	Вул. осв. КТП-415		*Л-120*	10	*III*
33	Вул. осв. КТП-417		*Л-120*	10	*III*
34	Вул. осв. КТП-418		*Л-120*	10	*III*
35	Вул. осв. КТП-228		*Л-120*	10	*III*
36	Вул. осв. КТП-651	*ПС 35/10 кВ «Радісна»*	*Л-162*	10	*II*
37	Вул. осв. КТП-26		*Л-162*	10	*II*
38	Вул. осв. КТП-652		*Л-162*	10	*II*
39	Вул. осв. КТП-99	*ПС 150/35/10 кВ "Новоукраїнська"*	*Л-111*	10	*III*
40	Вул. осв. КТП-506		*Л-111*	10	*III*
41	Світлофорний об'єкт		*Л-111*	10	*III*
42	СБК с Яблунівка		*Л-318*	35	*I*
43	Вул. осв. КТП-58		*Л-118*	10	*III*
44	Вул. осв. КТП-92		*Л-112*	10	*III*
45	Вул. осв. КТП-513		*Л-118*	10	*III*
46	Вул. осв. КТП-223		*Л-118*	10	*III*
47	Вул. осв. КТП-569	*ПС 35/10 кВ «Радісна»*	*Л-162*	10	*II*
48	Вул. осв. КТП-650		*Л-162*	10	*II*
49	Вул. осв. КТП-220		*Л-162*	10	*II*
50	Вул. осв. ТП-7	*ПС 35/10 кВ «Тракторна»*	*Л-208*	10	*II*
51	Вул. осв. КТП-76		*Л-211*	10	*II*
52	Вул. осв. КТП-121	*ПС 150/35/10 кВ "Новоукраїнська"*	*Л-120*	10	*III*
53	Вул. осв. КТП-5		*Л-113*	10	*III*
54	Адміністративне приміщення с. Фурманівка		*Л-315*	35	*II*
55	Вул. осв. КТП-83		*Л-315*	35	*II*
56	Вул.. осв. КТП-84		*Л-315*	35	*II*
57	Вул.. осв. КТП-87		*Л-315*	35	*II*

Години відключення згідно черг:

Черга	Час відключення, год
I	06:00 – 08:00, 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00
II	08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00
III	10:00 – 12:00, 16:00 -18:00, 22:00 – 00:00

2. ОСР у відповідності з «Правилами застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження частоти в енергосистемах», затверджених наказом Мінпаливенерго України № 714 від 1 грудня 2003 року, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2003 року за № 1177/8498 та «Положення про автоматичне частотне розвантаження в мережах зони дії Дніпровської ЕС» ставить до відома, що у відповідності до «Відомості розміщення АЧР» по ПрАТ «Кіровоградобленерго» на 2021-2022 рік заведені під АЧР такі лінії живлення струмоприймачів Споживача:

№ пп	Підстанція	№ лінії, Фідера *(об'єкти, що відключаються)*	Навантаження лінії, МВт	Уставка					
				АЧР-1		*АЧР-2*		*ЧАПВ*	
				Частота, Гц	Тривал. часу, с	Частота, Гц	Тривал. часу, с	Частота, Гц	Тривал. часу, с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	*ПС 150/35/10 кВ «Новоукраїнська»*	Л-117	1,55	48,5	0,3	49	33	49,8	50
2		Л-111	1,35	48,5	0,3	49	33	49,8	50
3		Л-112	0,95	48,5	0,3	49	33	49,8	50
4		Л-113	1,35	48,5	0,3	49	33	49,8	50
5		Л-318	2,80	48,5	0,3	49	33	49,8	50
6		Л-108	0,10	48,5	0,3	49	33	49,8	50
7		Л-120	1,05	49,1	0,3			49,9	85
8		Л-315	0,90	49,1	0,3			49,9	85

Необґрунтоване невиконання споживачем заданих обсягів обмеження або самовільне переведення навантаження, заведеного під ГАВ, ГПВ, СГАВ, АЧР та САВН, на інші джерела живлення системи розподілу дає ОСР право після попередження споживача про невиконання встановленого режиму та неможливість ним заходів щодо зниження навантаження протягом 10 хвилин відключити споживача від джерела електропостачання. Відповідальність за можливі негативні наслідки такого відключення покладається на споживача.

Сторони несуть відповідальність за невиконання умов обмеження згідно чинного Законодавства.

Начальник Новоукраїнського РЕМ **Кузьмович В.М.**